

Informacione ditore për 01.09.2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Gjithsej
Hidro	0	0	0	0	0	0	0	0	19	99	151	190	200	215	187	165	135	135	131	134	165	156	119	50	2251
Termo	596	553	516	497	499	500	523	544	559	544	541	536	535	539	562	562	563	565	569	571	577	578	585	593	13207
Burime të ripërtërijshe	2	1	0	0	0	0	0	5	7	5	1	0	0	0	2	5	2	8	8	14	15	12	4	3	94
Prodhimi i përgjithshëm	599	554	516	497	499	500	524	548	585	648	693	727	735	753	751	732	701	708	709	719	757	745	708	646	15554
Harxhues të drejtpërdrejtë	104	108	104	104	105	108	106	105	104	104	106	107	106	105	105	101	98	102	104	91	103	104	102	105	2491
Distribuim	483	430	394	374	369	374	372	420	489	557	603	635	654	671	666	647	631	614	604	648	663	633	592	527	13050
Hyrje në SEE	561	585	561	565	557	532	497	500	420	403	403	400	404	413	416	390	335	207	232	237	264	225	417	520	10044
Dalje nga SEE	562	591	570	576	573	540	534	514	401	378	375	372	365	377	382	360	293	185	220	203	242	220	418	522	9773
Konsum i përgjithshëm	598	548	508	487	483	492	487	534	603	672	722	755	773	789	785	762	742	729	721	753	780	750	707	644	15824
Humbje	11	10	9	9	9	9	9	10	11	12	13	14	14	14	14	14	13	13	13	14	14	14	13	12	288
Konsum neto	588	538	499	478	475	483	478	524	593	660	709	742	759	775	770	749	729	716	708	739	766	737	694	632	15541

Në tabelë janë të vendosura të dhëna nga raporti i dispeçimit

Vlerat në tabelë janë të shprehura në MWh

Vlera të Distribuimi fitohet si ndryshim i Konsumit të përgjithshëm (I zvogëluar me vlerën e humbjeve në transmetim) dhe Harxhuesit të drejtpërdrejtë