

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 17.12.2022 до 17.12.2022**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	107/2-ТС БИТОЛА 1-ТС СОПОТНИЦА- 110kV	17.12.2022 12:10:00	17.12.2022 12:12:00	Испад	ДВ испадна само во ТС Битола 1