

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 02.05.2023 до 02.05.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	447-ТС БИТОЛА 2-ТС СКОПЈЕ 4-400kV	02.5.2023 00:48:00	02.5.2023 07:02:00	Корективна мерка	ДВ е исклучен поради високи напони
2	ТР-ТЕ ОСЛОМЕЈ АТ1+БТ1-110/35/6kV	02.5.2023 10:20:00		Испад	Испад на ТЕЦ Осломеј.