

**Преглед на исклучувања во ЕЕС на РМ
во периодот од 22.04.2023 до 22.04.2023**

Р.Број	Елемент од ЕЕС	Исклучување	Вклучување	Тип на настан	Опис
1	117/2-ТС ВАЛАНДОВО-ТС ДУБРОВО-110kV	22.4.2023 13:37:00	22.4.2023 13:46:00	Испад	
2	121/1-ТС ОХРИД 2-ТС РЕСЕН-110kV	22.4.2023 14:31:00	22.4.2023 15:27:00	Испад	Во ТС Охрид 2 со далечнска манипулација, во ТС Ресен манипулираше Зоран Силјановски. Далечински не функционира!